

SK - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca

výrobca: **Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s., Tehelná 9, 902 01 Pezinok, Slovenská republika**

výrobne: **Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s., Tehelná 9, 902 01 Pezinok, Slovenská republika**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Keramicke stropné vložky, typ: KSV – TERMOBRİK 19/60 – 245x505x190 – 650 – 12,0 – 2,2 – STN 72 2640 je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný podľa odporúčaní výrobcu, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje: **STN 72 2640: 1993.**

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Odkaz na protokol a laboratórium
Rozmery: - dĺžka - šírka - výška	245 mm ±5 mm 505 mm ±7 mm 190 mm – 9mm, + 0 mm	[Protokol 1]
Tvarová presnosť: - šírka rýh - políčka medzi ryhami - hrúbka steny za ryhou - úložná šírka	max. 10 mm max. 30 mm min. 10 mm min. 25 mm	[Protokol 1]
Objemová hmotnosť: - jednotlivá - priemer	max. 700 kg/m ³ max. 650 kg/m ³	[Protokol 1]
Únosnosť	min. 2,2 kN	[Protokol 1]
Nasiakavosť	min. 12,0 %	[Protokol 1]
Škodlivosť cicvárov	neškodné	[Protokol 1]
Náchylnosť na tvorbu výkvetov	neškodné	[Protokol 1]
Obsah prírodných rádionuklidov: - hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra - ekvivalentná aktivita rádia	< 120 Bq/kg < 370 Bq/kg	[Protokol 2]

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Používajú sa pre polomontované stropné konštrukcie bytových a občianskych stavieb, zhotovené na stavbe s použitím keramických stropných nosníkov.

Názov a adresa autorizovanej osoby: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK 04, Studená 3, 826 34 Bratislava

Certifikát vnútro podnikovej kontroly číslo: SK04 – ZSV – 0355

Podmienky a doba platnosti certifikátu: ostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedeným technickým osvedčením, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútro podnikovej kontroly významne nezmenia.

Názvy protokolov a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

[Protokol 1] Protokol o skúške č. P20-04-0106/1, TSÚS, pobočka Bratislava, 08. 03. 2004

[Protokol 2] Protokol: STM02200, Skúšobné laboratórium Vedeckovýskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, oddelenie radiačnej hygieny, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, 12. 07. 2005

Meno: Ing. Imrich Pilka

podpis

Funkcia: výrobo-technický riaditeľ

Dátum:

