

# Mediterrán®

## Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody

v zmysle § 6 ods. 1 písm c)

a § 25 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

ES – Vyhlásenie zhody



40080124-3

Výrobca: **MEDITERRAN Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.**  
**Tompa Mihály u. 10**  
**7754 Bóly**  
**Maďarsko**

Miesto výroby: **Tompa Mihály u. 10**  
**7754 Bóly**  
**Maďarsko**

Výrobok: **Betónová krytina MEDITERRAN RUNDO a doplnkové tvarovky**  
**T-EN 490-IL-R-300-/-/390-4,4**

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 ods. 1 písmeno c zákona č. 90/1998 Z.z. v znení zákona č. 413/2000 Z.z. pri ktorom sa použili tieto podklady:

**Protokol o počiatocnej skúške typu č. 40-07-0034**

ktorý vydal TSÚS Bratislava, AUTORIZOVANÁ OSOBA SK04, Pobočka NITRA

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Betónová krytina T-EN 490 – IL-RF-300-390-4,4 škridla  
- MEDITERRAN RUNDO

**JE V ZHODE**


s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

- STN EN 490

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónová krytina MEDITERRAN RUNDO sa používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

V Bóly, dňa 25. 03. 2008

**Mediterrán**  
Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.  
7754 Boly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34  
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951  
Adószám: 11541264-2-02


  
.....Gódi Attila, konateľ.....  
meno, priezvisko, funkcia a podpis

.....  
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Predpis pre určenie zhody a kritérium	Zistená porovnávaná hodnota	Identifikácia protokolu o skúške
Závesná dĺžka [mm]	STN EN 490 Čl.5.2.1 390 ± 4	388 ÷ 389	Protokol o skúškach č. 40-07-0034
Pravouhlosť [mm]	STN EN 490 čl. 5.2.1	0	Protokol o skúškach č. 40-07-0034
Krycia šírka [mm]	STN EN 490 čl. 5.2.2.1 300 ± 5	300	Protokol o skúškach č. 40-07-0034
Rovinnosť [mm]	STN EN 490 čl. 5.2.3 < 3	< 3	Protokol o skúškach č. 40-07-0034
Hmotnosť [g]	STN EN 490 čl. 5.3 Ø 4,4 ± 10 %	Ø 4,3	Protokol o skúškach č. 40-07-0034
Mechanická odolnosť (pričná únosnosť) [N]	STN EN 490 čl. 5.5 min. 1200	1730 ÷ 2010	Protokol o skúškach č. 40-07-0034
Presiakavosť [hod]	STN EN 490 čl. 5.6 > 20	> 20 (žiadne odkvapnutie)	Protokol o skúškach č. 40-07-0034
Mrazuvzdornosť Únosnosť po skúške mrazuvzdornosti [N] Presiakavosť [hod.]	STN EN 490 čl. 5.7.1 min. 1200 > 20	1920÷2080 > 20 (žiadne odkvapnutie)	Protokol o skúškach č. 40-07-0034
Ozuby - výdrž [min.]	STN EN 490 čl. 5.8 > 1	> 1	Protokol o skúškach č. 40-07-0034

V Bóly, dňa 25. 03. 2008

  
Gódi Attila, konateľ  
meno, priezvisko, funkcia a podpis

**Mediterrán**  
Magyarország Betoncserep Gyártó Kft  
7754 Bóly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34  
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951  
Adószám: 11541264-2-02

.....  
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu