



Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody

v zmysle § 6 ods. 1 písm c)

a § 25 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

ES – Vyhlásenie zhody



č. P40-07-0529

Výrobca: **MEDITERRAN SLOVAKIA s. r. o.**
Veľká Farma
925 84 Vlčany

Miesto výroby: Veľká Farma, 925 84 Vlčany

Výrobok: Betónová krytina **MEDITERRAN STANDARD** a doplnkové tvarovky
STN EN 490 – IL-35-RF-300 x 396 - 4,3

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 odst. 1 písmeno c zákona č. 90/1998 Z.z. v znení zákona č. 413/2000 Z.z. pri ktorom sa použili tieto podklady:

Protokol o preukaznej skúške č. P40-07-0529 s platnosťou do **15. 08. 2012**
ktorý vydal TSÚS Bratislava, autorizovaná osoba č. 04/1998, Pobočka NITRA

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Betónová krytina STN EN 490-IL -35-RF-300x396-4,3 škridla
Mediterran Standard


JE V ZHODE

s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto
norma:
- STN EN 490

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónová krytina Mediterran Standard sa
používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

Vo Vlčanoch, dňa 15.08.2007

MEDITERRAN SLOVAKIA s.r.o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
IČO: 36 537 420
IČ DPH: SK2020190623



Ing. Tomáš BÁBICS, konateľ
meno, priezvisko, funkcia a podpis

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Predpis pre určenie zhody a kritérium	Zistená porovnávaná hodnota	Identifikácia protokolu o skúške
Závesná dĺžka [mm]	STN EN 490 396 ± 4	$395 \div 397$	Protokol o skúškach č. P40-07-0529
Pravouhlosť [mm]	STN EN 490 rozdiel $l_2 - l_3$ max. 4	< 1	Protokol o skúškach č. P40-07-0529
Krycia šírka [mm]	STN EN 490 300 ± 5	301	Protokol o skúškach č. P40-07-0529
Rovinnosť [mm]	STN EN 490 max. 3	< 3	Protokol o skúškach č. P40-07-0529
Hmotnosť [g]	STN EN 490 $\varnothing 4,2 \pm 10 \%$	$\varnothing 4275$	Protokol o skúškach č. P40-07-0529
Únosnosť [N]	STN EN 490 min. 2000	$2640 \div 2730$	Protokol o skúškach č. P40-07-0529
Presiakavosť [hod]	STN EN 490 > 20	> 20	Protokol o skúškach č. P40-07-0529
Ozuby - výdrž [min.]	STN EN 490 > 1	> 1	Protokol o skúškach č. P40-07-0529

Vo Vlčanoch, dňa 15. 08. 2007


Ing. Tomáš BÁBICS, konateľ
meno, priezvisko, funkcia a podpis

MEDITERRAN SLOVAKIA s.r.o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
IČO: 36 537 420
IČ DPH: SK2020190623

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu