

Mediterrán®

Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody

v zmysle § 6 ods. 1 písm c)

a § 25 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

ES – Vyhlásenie zhody



40080124-1

Výrobca: **MEDITERRÁN Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.**
Tompa Mihály u. 10
7754 Bóly
Maďarsko

Miesto výroby: **Tompa Mihály u. 10**
7754 Bóly
Maďarsko

Výrobok: **Betónová krytina MEDITERRAN COPPO a doplnkové tvarovky**
T-EN 490 – IL-45-RF-300-396-4,6

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 odst. 1 písmeno c zákona č. 90/1998 Z.z. v znení zákona č. 413/2000 Z.z. pri ktorom sa použili tieto podklady:

Protokol o počiatocnej skúške typu č. 40-07-0115

ktorý vydal TSÚS BRATISLAVA, AUTORIZOVANÁ OSOBA SK04, Pobočka NITRA

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Betónová krytina T-EN 490 - IL - 45RF-300-396-4,6
- škridla MEDITERRAN COPPO

JE V ZHODE


s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

- STN EN 490

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónová krytina MEDITERRAN COPPO sa používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

V Bóly, dňa 25. 03. 2008

Mediterrán
Magyarország Betoncserep Gyártó Kft
7754 Boly, Tompa M. u. 10. P.l.: 34
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02


Gódi Attila, konateľ
.....
meno, priezvisko, funkcia a podpis


.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Predpis pre určenie zhody a kritérium	Zistená porovnávaná hodnota	Identifikácia protokolu o skúške
Závesná dĺžka [mm]	EN 490 čl.5.2.1 396 ± 4	397 ÷ 399	Protokol o skúškach č. 40-07-0115
Pravouhlosť [mm]	EN 490 čl.5.2.1 ≤ 4	max..1	Protokol o skúškach č. 40-07-0115
Krycia šírka [mm]	EN 490 čl. 5.2.2.1 300 ± 5	300	Protokol o skúškach č. 40-07-0115
Rovinnosť [mm]	EN 490 čl.5.2.3 < 3	< 3	Protokol o skúškach č. 40-07-0115
Hmotnosť [kg]	EN 490 čl. 5.3 Ø 4,5 ± 10 %	Ø 4,6	Protokol o skúškach č. 40-07-0115
Mechanická odolnosť (pričná únosnosť) [N]	EN 490 čl. 5.5 min. 2000	3380 ÷ 4240	Protokol o skúškach č. 40-07-0115
Presiakavosť [hod]	EN 490 čl. 5.6 > 20	> 20 (žiadne odkvapnutie)	Protokol o skúškach č. 40-07-0115
Mrazuvzdornosť Únosnosť po skúške mrazuvzdornosti [N] Presiakavosť [hod.]	EN 490 čl. 5.7.1 min. 2000 > 20	3840÷4240 > 20	Protokol o skúškach č. 40-07-0115
Ozuby - výdrž [min.]	EN 490 čl. 5.8 > 1	> 1	Protokol o skúškach č. 40-07-0115

V Bóly, dňa 25. 03. 2008

Mediterrán
Magyarország Betoncserep Gyártó Kft
7754 Boly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02


Gódi Attila, konateľ
.....
meno, priezvisko, funkcia a podpis

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu